

Certificado de Ensayos

EMPRESA	FOREST-TRAFIC
DIRECCIÓN	Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic. 48340 Amorebieta Vlzcaya
Nº CERTIFICADO	21861

MATERIAL ENSAYADO

Tableros contrachapados de abedul con caras de aluminio referenciados como:

“FOREST – MULTIPLY FIRE PROF ALUMINIUM”

ENSAYOS REALIZADOS

El ensayo solicitado es el de **Reacción al fuego** según la norma UNE 23721:1990 para la obtención de la clasificación de reacción al fuego según la norma UNE 23727:1990

RESULTADO

De acuerdo con la norma UNE 23727:1990, los tableros contrachapados de abedul con caras de aluminio referenciados como “**FOREST – MULTIPLY FIRE PROF ALUMINIUM**” obtienen una clasificación:

**CLASIFICACIÓN REACCIÓN AL
FUEGO: M1**

FECHA 30/03/2009

Este documento no tiene validez sin los informes de ensayo nº en los cuales se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: Izaskun Martínez Lanz
Responsable del área de ingeniería del
fuego